LEGENDA PROPRIETA' :

- PROPRIETA' DATA 4 ITALY
- PROPRIETA' DATA 4 MILAN
- PROPRIETA' BANCO BPM
- PROPRIETA' COMUNALE
- PROPRIETA' EQUINIX ITALIA
- PROPRIETA' EQUINIX HYPERSCALE 2 (ML07)
- PROPRIETA' EQUINIX HYPERSCALE 2 (ML09)
- PROPRIETA' VANTAGE
- PROPRIETA' MICROSOFT
- PROPRIETA' STM
- PROPRIETA' INFRASTRUCTURE ITALIA COLO 3
- CESSIONI

***APPORTI, quote e diametri da confermare**

Qs Rugby= 2,7 l/s

Qs Terna= 2,09 l/s

Qs infr= 8 l/s

Qs Tennis Cricket= 3,11 l/s

Qs Equinix= 65,4 l/s

Qs Vantage= 7,62 l/s

Qs villa= 9,03 l/s

Qs Bar=1,82 l/s

Qs Canteen= 35,2 l/s

Qs STM= 7,42 l/s

Qs Tot Campus DATA4= 61,59 l/s

Q tot trasitante dalle due reti nord sud =188,34 l/s (comprensivo di Canteen+ apporti STM)

Q tot da Nord-Est= 26,75 l/s

Q totale al rilancio=215,09 l/s

Q rilancio STM= 11,11 l/s

VGT da confermare Ø collettore principale

VGT da confermare Ø e FT

EQX da confermare Ø e FT

D4 da confermare Ø e FT

da confermare APPORTI, Ø e FT

LINEA ACQUE NERE COMUNE (Ø300 da confermare)

LINEA ACQUE NERE COMUNE (Ø500 da confermare)

LINEA ACQUE NERE COMUNE (Ø500 da confermare)

LINEA ACQUE NERE COMUNE (Ø400 da confermare)

Scarico acque nere STM - Quadrifoglio (Ø250 da confermare)

Scarico acque nere STM - via Tolomeo (Ø400 da confermare)

LINEA FOGNARIA A GRAVITA Ø500

LINEA FOGNARIA IN PRESSIONE Ø250

LINEA ACQUA INDUSTRIALE Ø200

COLLETTORE ACQUE BIANCHE COMPARTO CASTELLETTO (canale a cielo aperto)

DETTAGLIO CAMERETTA NERE

LEGENDA COLLETTORI COMUNI ACQUE METEORICHE :

- 4 LINEA FOGNARIA A GRAVITA
- 5 LINEA FOGNARIA IN PRESSIONE
- ST STAZIONE DI RILANCIO ACQUE NERE
- 6 COLLETTORI COMUNI ACQUE NERE
- 7 COLLETTORI COMUNI ACQUE NERE/INDUSTRIALI

IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE IN USO CONDIVISO
COMPLESSO IMMOBILIARE "IL CASTELLETTO"
Settimo Milanese - Cornaredo

RETI SCARICHI - SCHEMA ACQUE NERE, PRIMA PIOGGIA E ASSIMILATE ALLE INDUSTRIALI

DATA:	AGGIORNAMENTI:	
NOVEMBRE 2024	AGOSTO 2025	**ALLEGATO A**